



Sasom srl
Società Ambiente del Sud Ovest Milanese

Sede Legale – Via A. Meucci, 2 – 20083 Gaggiano (MI)
Sede Operativa – Via Leonardo Da Vinci, 19
20083 Gaggiano

T. +39. 02.494.676.82 - F. +39. 02.834.728.30
www.sasom.it – email: segreteria@sasom.it
PEC: sasom@lamiapec.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 13264390157
R.E.A. n. 1634975
Capitale Sociale € 290.757,58 i.v.

Gaggiano, 8 maggio 2022

Prot. 19f /2022

Alla cortese attenzione di tutti gli operatori economici

Di seguito sono elencate le FAQ richieste a mezzo PEC , da operatori economici , riferite alla Gara per l'esecuzione dei lavori di rifacimento copertura in amianto del capannone di via Meucci n.2 a Gaggiano di proprietà Sasom srl

CIG lotto 1 – 920171576E

FAQ 6

D. Facciamo seguito al nostro precedente quesito per chiedere un'ulteriore specifica tecnica riguardo i nuovi lucernari a cupola:

- il policarbonato che spessore deve essere?

- bisogna prevedere anche il velario? Se si, in quale materiale e spessore?

Chiediamo inoltre se è possibile avere piante, disegni o planimetrie del progetto

R. Lastra di copertura in policarbonato microalveolare spessore mm. 2,5 colore neutro, rete elettrosaldata zincata certificata, velario in policarbonato alveolare spessore mm. 10 colore opale.

I disegni sono disponibile per visione durante il sopralluogo.

Il Direttore
Sig. Stefano Di Liberto